



обвинение
Тем же

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Заведующей МБДОУ
«Детский сад №12»
Сатаевой Л.Ж.

(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Наурскому району)

ул. Октябрьская 51,
ст. Наурская, 366120
тел. 8-(8714)-32-22-82

18.10.2017 г. № 2-3-11/272

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«18» октября 2017 г.

(место рассмотрения: город, село, район)

ст.Наурская

Я, государственный инспектор ОНД и ПР по Наурскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике старший лейтенант внутренней службы Бакаев Хасан Бокаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 43 от «18» октября 2017 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (~~гражданина (ку)~~-должностное лицо) Сатаева Л.Ж.

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)

~~зарегистрированное~~ (проживающего (ую)) по адресу: ЧР, Наурский район, ст. Калиновская ул. Северная №5

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что

«10» октября 2017г. в «14» ч. «00» мин. по адресу: ЧР, Наурский район, ст. Калиновская ул. В.Котика №16

(место совершения нарушения)

на территории, в здании и помещениях МБДОУ «Детский сад №12 »

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения;

Чем не обеспечил (а) выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требование, которых было нарушено)

-Огнетушитель, установленный в коридоре не имеет порядковый номер, нанесенный на корпусе белой краской. (Основание: п. 475 ППР в РФ).

-При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечила наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(Основание: п.33 ППР в РФ).

-В помещении столовой эксплуатируется эл. розетка с поврежденным корпусом (Основание: п-п (б) п. 42 ППР в РФ).

-Пожарный щит не доукомплектован первичными средствами пожаротушения (п. 481, ППР в РФ)

За что предусмотрена административная ответственность по ч. « 1 » ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34.; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1.	Огнетушитель, установленный в коридоре пронумеровать порядковым номером, нанесенный на корпусе белой краской.
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3.	В помещении столовой демонтировать эл. розетка с поврежденным корпусом.
4.	Пожарный щит доукомплектовать первичными средствами пожаротушения

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Бакаев Х.Б.
(расшифровка подписи)

Представление получил 18.10.2017г

(дата, должность, подпись)

Сатаева Л.Ж.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)